

Ohutusinfo

Käitaja nimi: Enefit Energiatootmine AS

Käitise nimi: Enefit Energiatootmine AS Balti elektriyaam

Käitise aadress: Elektriyaama tee 59, Narva, Ida-Virumaa

Ohutusabinõude kohta saab täiendavat teavet:




Riskide ja tööohutuse talituse juht tel. + 372 5636 6136

Balti elektriyaam on B-kategooriaga suurõnnetuse ohuga ettevõtte lähtuvalt põlevkivikütteõli maksimaalsest võimalikust hoiustamise kogusest. Pädevatele asutustele on esitatud kemikaaliseaduse alusel nõutavad dokumendid. Ettevõttele on väljastatud kemikaaliseaduse alusel keskkonnakompleksluba nr. L .KKL.IV-137279. Ettevõtte tegevusalaks on elektri- ja soojusenergia tootmine.

[Päästeameti kodulehelt](#) ning üksikasjaliku teavet viimase järelvalvetoimingu, inspekteerimise kava ning täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (kontakt rescue@rescue.ee, üldtelefon 628 200) ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontakt info@ttja.ee, üldtelefon 667 2000).

Ettevõtte rakendab õnnetuste ärahoidmiseks kõiki võimalikke meetmeid. Ohtlike kemikaalidega toimunud õnnetuste korral tegutseme lähtuvalt hädaolukorra lahendamise plaanist.

SUURÕNNETUSOHTU PÕHJUSTADA VÕIVAD AINED

| Kemikaali nimetus | Ohuklassifikatsioon | Omaduste kirjeldus | Ohupiktogramm |
|---------------------------------|--|--|---|
| Põlevkivi-kütteõli mark KESK | Sööbiv, mürgine, suur terviseoht, kahjulik, ohtlik keskkonnale | Mürgine allaneelamisel või nahale sattumise korral. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni, vähktõbe. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega |  |
| Väävelhape | Sööbiv | Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. |  |
| Soolhape | Sööbiv | Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Võib söövitada metalle. |  |

SUURÕNNETUSE OHU LAAD, STSENAARIUMID JA VÕIMALIKUD MÕJUD

- Põlevkiviõli lekke suures koguses - suurem leke on võimalik mahuti purunemisel, mida võib põhjustada mittetöökorras mahuti klapp või õigeaegselt mitteavastatud mahutis tekkinud korrosiooni tõttu. Purunenud mahutist põlevkiviõlide väljavoolamise korral on tagatud betoonvanni abil, et põlevkiviõli ei satu väljapoole betoonvanni ning keskkonna reostuse oht puudub. Põlevkiviõli lekke korral suurõnnetuse oht puudub. Ohtu inimeste elule ei ole. Esineb varaline kahju.
- Põlevkiviõli süttimine, tulekahju - võimalik lekkinud põlevkivikütteõli kokkupuutel süüteallikaga (suitsetamine, tuleohutusnõuete rikkumine, välgu tabamine). Oht mahutites oleva kütuse põlemiseks ning kogu põlevkiviõli süsteemi hävimisele. Tulekahjus kuumenev mahuti võib lõhkeda. Võib põhjustada suureulatusliku tulekahju. Põlemisest tulenev sojuskiirgus ohustab ennekõike õnnetuskoha vahetus läheduses viibivaid isikuid. Suuremat ohtu kujutab põlengu korral inimesele suitsust põhjustatud ümbruse pimenemise ja toksilisuse koosmõju. Tagajärjeks finantskahju taastamisest.

RAKENDATAVAD MEETMED TAGAJÄRGEDE PIIRAMISEKS

- Reostuse likvideerimiseks: absorbeerivad graanulid, keemiline vahend Hydrobreak, metalltunnid, labidad, pumbad õli ära pumpamiseks, isikukaitsevahendid.
- Tulekahju likvideerimiseks: mahutitel statsionaarsed kustutussüsteemid, vahugeneraatorid, kontsentreeritud vahumoodustajad, tuletõrjehüdrandid, kaitse sisene tulekustutuse ringvee võrk.

VÕIMALIKUD OHUALAD

Vastavalt hoiutingimustele ning territoriaalse asukoha tõttu võimalike õnnetuste korral, jääb ohuala ainult Enefit Energiatootmine AS Balti elektrijaama territooriumi piiridesse ning kuna ettevõtte vahetusläheduses ei ole elupiirkondi siis seega puudub ka oht elanikkonnale.

Võimalike õnnetuste korral naaberettevõtted jäävad samuti väljapoole ohuala

Võimalikud inimest ohustavad ohualad põlevkiviõli mahutitel toimuva tulekahju korral:

- Eriti ohtlik ala - **9 meetrit**;
- Väga ohtlik ala - **17 meetrit**;
- Ohtlik ala - **26 meetrit**.



AVALIKKUSE TEAVITAMINE OHUST

- Ettevõttest lähtunud ohu korral korraldab avalikkuse teavitamist Eesti Energia kommunikatsiooniteenistus.
- Tehnilisid koostööpartnereid (tarnijaid, äripartnereid) informeerivad selleks kohustatud Enefit Energiatootmine AS juhid ja spetsialistid.
- Teave õnnetusest edastatakse Päästeametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja kohalikule omavalitsusele.

- Esimesel võimalusel edastatakse teave ettevõtte kodulehele www.energia.ee

KÄITUMISJUHISED ÕNNETUSE KORRAL

- Väljas viibides liigu ohualast eemale risti tuule suunaga.
- Siseruumides viibides sulgeda aknad ja uksed, samuti ventilatsioon ja tuulutusavad, takistamaks suitsu sissepääsu.
- Autos viibides sulge aknad ja uksed, lülita välja ventilatsioon.

KANNATANULE ABI OSUTAMINE

- Teavitada kannatanust Balti elektrijaama vahetusülemat tel. 46 66322, +372 5663 0021;
- Suitsust tingitud tervisekahjustusega inimene toimetada värske õhu kätte või puhta õhuga ruumi;
- Asetada kannatanu lamavasse asendisse ja jälgida tema seisundit kuni meditsiiniabi tulekuni.

Enefit Energiatootmine AS teeb koostööd Päästeametiga, tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise ja vähendamaks õnnetuse tagajärgi. Õnnetuse korral tuleb jälgida kõiki päästeasutuste antud juhiseid.

Juhiseid, kuidas ohustatud inimesi hoiatatakse ja teavitatakse suurõnnetusest ning millised on käitumisjuhised, on võimalik leida käitaja kodulehelt: www.energia.ee

Koostamise kuupäev: 12.10.2020